

VI 障がい者優先トイレマップ

はじめに

障がい者、ことに車椅子利用者が何処かに出かけようとするとき、そこに障がい者自身が使えるトイレがあるのかどうかは、大きな問題です。ことに障がい者が就職を考えると、社会参加をするときこの問題は、切実なものになってきます。

最近、障がい者用のトイレとしてではなく、一般の規格のトイレが利用しやすい方々にも利用してもらおうと“みんなのトイレ”“ファミリートイレ”用という名称のトイレも増えてきました。

このようなトイレが、現在多摩市内には、公園や公共施設・商業施設にあるものを合わせると、その数は115ヶ所以上にも上ります。この数字は、他の市町村と比べてもけっして少ないものではありません。

しかし、そのすべてが使用可能な状態にあるか、利用者にとって必要な場所に設置してあるのか、利用者にとって使いやすいものかということ、残念ながら「はい」とは言えません。それは、そのトイレの設計の問題やその後の管理の不十分さによる点もありますが、すべての利用者の使い勝手によるところも大きいと思います。

この問いに「はい」と言えるようになることを願い、また、利用者が自分にとって使いやすいトイレがどこにあるのか等の情報提供のために市内の障がい者優先トイレの調査時の状況をそのままご紹介します。

目次

表の見方	249
障がい者優先トイレマップ	250
A．聖蹟桜ヶ丘駅かいわい	252
B．永山駅かいわい	253
C．多摩センター駅かいわい	255

表の見方

例： B2. 小田急永山駅

永山 1・18・2 TEL 373・1871
 位置 / 男性用トイレの隣にあります。
 鍵がかかっていますので、インターホンで
 駅員を呼んで開けてもらってください。

位置記号 この番号は障がい者優先トイレ編地図のうえで、この施設の位置を表示するものです。多摩市内を3つのブロックに分けました。

A は聖蹟桜ヶ丘駅かいわい

B は永山駅かいわい

C は多摩センター駅かいわい

また、数字はその地区での地番順の整理番号となっています。

例の B2 は、永山駅かいわい地区の2番目の施設ということになります。

施設名 障がい者優先トイレのある施設名の名称

所在地 多摩市を省略して表示してあります。

電話番号 多摩市の市外局番（042）を省略して表示してあります。

位置 障がい者優先トイレがどこにあるのか表示してあります。

その他 印は、トイレの状態についての説明と特記事項を記載しています。

障がい者優先トイレマップ

C 多摩センター駅かいわい

1. 京王多摩センター駅
2. 小田急多摩センター駅
3. 京王多摩センタークラウン街
4. おちあい横丁
5. 多摩センター地区市民ホール
6. 都立埋蔵文化財センター
7. 東京法務局多摩出張所
8. サンリオビューロランド
9. 東1共同駐車場
10. カリヨン館
11. マグレブ
12. 多摩センターバスターミナル
公衆トイレ
13. 多摩都市モノレール(株)
多摩センター駅
14. 多摩中央警察署
15. 朝日生命ビル
16. 京王プラザホテル
17. 丘の上プラザ
18. ベネッセコーポレーション
19. 多摩美術大学美術館
20. パティオ公衆トイレ
21. 三越
22. 中央1立体駐車場
23. 多摩郵便局
24. 新都市センタービル
25. 東京電力多摩営業所
26. TAMA TIME
27. たまヴァンサンかん
28. パルテノン多摩
29. グリーンライブセンター
30. 多摩中央公園
31. サンピア多摩
32. 夢庵 多摩センター店
33. 乞田貝取ふれあい館
34. 豊ヶ丘北公園公衆トイレ
35. コモディイダ永山店
36. 貝取北公園公衆トイレ
37. 北島整形外科
38. 多摩東京海上ビル
39. 多摩市白楽荘在宅
サービスセンター
40. 多摩市白楽荘在宅
介護支援センター
41. 都立多摩南部地域病院

42. 都立多摩総合精神保健福祉センター
43. 島田療育センター
44. 中沢池公園公衆トイレ
45. 小田急唐木田駅
46. 田辺整形外科
47. ケーヨーデイツー唐木田店
48. 多摩市総合福祉センター
49. アクアブルー多摩
50. 宝野公園公衆トイレ
51. トムハウス
52. サンマルク多摩南野店
53. 和食さと多摩ニュータウン店
54. 一本杉公園公衆トイレ
55. 落合南公園公衆トイレ
56. 豊ヶ丘南公園公衆トイレ
57. 豊ヶ丘児童館・図書館・福祉館
58. 豊ヶ丘商店街公衆トイレ
59. 貝取南公園公衆トイレ
60. 貝取コミュニティセンター
(貝取こぶし館)

A 聖蹟桜ヶ丘駅かいわい

1. ザ・スクエア
2. 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター
3. 聖蹟桜ヶ丘駅前公衆トイレ
4. Opa
5. ビータ・コミュニネ
6. 市立健康センター・関戸
一ノ宮コミュニティセンター
7. 多摩市さくらが丘在宅サービスセンター
8. 多摩市さくらが丘在宅介護支援センター
9. 連光寺児童館・福祉館
10. 聖ヶ丘病院
11. 大谷戸公園公衆トイレ
12. 都立桜ヶ丘公園
13. 都立多摩養護学校
14. 多摩市役所
15. 市立図書館(本館)
16. 桜ヶ丘コミュニティセンター(ゆう桜ヶ丘)
17. 多摩市桜ヶ丘いきがいデイサービスセンター
18. 天本病院
19. 東寺方児童館・福祉館・図書館
20. 市立総合体育館
21. 厚生荘病院
22. 多摩市和光園ケアセンター
23. 多摩市和光園在宅介護支援センター
24. あたごかえで館(愛宕コミュニティセンター
・多摩市愛宕デイサービスセンター)
25. 愛宕東公園公衆トイレ

B 永山駅かいわい

1. 京王永山駅
2. 小田急永山駅
3. 永山駅前公衆トイレ
4. グリナード永山
5. ベルブ永山
6. 都立南多摩保健所
7. JTB フォレスタ
8. 多摩みなみクリニック
9. 日医大付属多摩永山病院
10. アミューズメント コンプレックス ヒューマックス
11. アクロス(NAS永山スポーツ)
12. CSK
13. 聖ヶ丘コミュニティセンター(ひじり館)
14. 多摩東公園公衆トイレ
15. 武道館
16. 教育研究所
17. 諏訪北公園
18. 都立多摩児童相談所
19. 永山北公園公衆トイレ
20. 諏訪福祉館・地区市民ホール
21. 永山南公園公衆トイレ
22. 諏訪南公園公衆トイレ
23. 多摩市永山いきがいデイサービスセンター
24. 多摩市在宅介護支援センターケアサポートたま
25. 瓜生緑地公園公衆トイレ
26. ブックオフ多摩永山店
27. オートバックス多摩店
28. つくし作業所
29. エコプラザ

A 聖蹟桜ヶ丘駅かいわい

A1. ザ・スクエア

関戸 1・1・5 TEL 373・3541
位置 / 地下1階と2階の食堂街の横
一般用トイレの横にあります。ちょっと
わかりにくい場所です。2階のトイレは、可
動式の手すりの一方が固定できなくなっ
ています。

A2. 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピング センター

関戸 1・10・1 TEL 337・2000
位置 / A館2階 B館2・7・8階
ボタン式自動ドアで、内部は広くて使いや
すい。

A3. 聖蹟桜ヶ丘駅前公衆トイレ

関戸 1・10
位置 / 聖蹟桜ヶ丘駅南側ケンタッキーフラド
チキン右側

A4. Opa

関戸 4・72 TEL 356・3131
位置 / 地下1階・1・2・3・4・6階南側
便房が狭く、介助者がセンサーに反応して
扉が開いてしまい、中が丸見えになること
がありますので、カーテンを取りつけると
かの対応が必要です。

A5. ビータ・コミュニネ

関戸 4・72 TEL 374・9711
位置 / 7階
便房が狭く、介助者がセンサーに反応して
扉が開いてしまい、中が丸見えになること
がありますので、カーテンを取りつけると
かの対応が必要です。男女別に分かれています。

A6. 市立健康センター・関戸 一ノ宮コミュニティセンター

関戸 4・19・5 TEL 376・9111
位置 / 各階
ボタン式自動ドアで、内部は広くて使いや
すい。

A7. 多摩市さくらが丘 在宅サービスセンター

連光寺 1・1・1 TEL 373・4511
位置 / センター内

A8. 多摩市さくらが丘在宅介護 支援センター

連光寺 1・1・1 TEL 373・4511
位置 / センター内

A9. 連光寺児童館・福祉館

連光寺 3・57・1 TEL 338・5881、372・1666
位置 / 1階
便座が大人用。子供用の2枚付いています。

A10. 聖ヶ丘病院

連光寺 2・69・6 TEL 338・8111
位置 / 1階
壁側にも手すりがあるといいいのですが。

A11. 大谷戸公園公衆トイレ

連光寺 5・17・1
位置 / 中央
清掃されていてきれいです。

A12. 都立桜ヶ丘公園

連光寺 5・15 TEL 375・1240
位置 / 聖ヶ丘住宅地寄り
清掃されていてきれいです。

A13. 都立多摩養護学校

聖ヶ丘 1・17・1 TEL 374・8111

位置 / 1.2 階、グランド

いろいろな障害にあわせたトイレが10ヵ所あります。グランドにも男女別のトイレがあります。

A14. 多摩市役所

関戸 6・12・1 TEL 375・8111

位置 / 本庁舎各階・東庁舎 1 階

ボタン式自動ドア, 3 階には長椅子が置いてあります。

A15. 市立図書館(本館)

関戸 6・12・1 TEL 373・7955

位置 / 1・4 階

1 階と 4 階は便器の設置を左右違えてあります。

A16. 桜ヶ丘コミュニティセンター (ゆう桜ヶ丘)

桜ヶ丘 1・17・7 TEL 338・7121

位置 / 1 階受付左奥にあります。

A17. 多摩市桜ヶ丘いきがい デイサービスセンター

桜ヶ丘 2・1・1 TEL 311・7300

位置 / センター内

A18. 天本病院

貝取 1431・3 TEL 375・9581

位置 / 各階

ボタン式自動ドアになっています。

A19. 東寺方児童館・福祉館・図書館

東寺方 626・7 TEL 338・5883、372・1668、
371・2242

位置 / 各階

各階とも便器と洗面台の幅が46cmで狭く、車いすが便座の正面につけられません。

A20. 市立総合体育館

東寺方 588・1 TEL 374・2313

位置 / 1 階・2 階

1 階はボタン式自動ドアで、便器とその両側の手すりがアンバランスに付き、手洗い器が低い位置についています。

A21. 厚生荘病院

和田 1547 TEL 374・3535

位置 / 2・3・4 階にあります。

A22. 多摩市和光園ケアセンター

和田 1532 TEL 375・9888

位置 / センター内

A23. 多摩市和光園在宅介護 支援センター

和田 1532 TEL 389・6878

位置 / センター内

A24. あたごかえで館 (愛宕コミュニティセンター・ 多摩市愛宕デイサービスセンター)

愛宕 3・2 TEL 375・2990

位置 / 1 階・デイサービスセンター内

A25. 愛宕東公園公衆トイレ

愛宕 1・66

位置 / 駐車場から坂を下った所

可動手すりの留め金が動きません。扉内側の取っ手が壊れています。

B 永山駅かいわい

B1. 京王永山駅

永山 1・18・1 TEL 373・7090

位置 / 男性用トイレと女性用トイレの間にあります。

手すりが片方しか付いていません。

B2. 小田急永山駅

永山 1・18・2 TEL 373・1871
位置 / 男性用トイレの隣にあります。
鍵がかかっていますので、インターホンで
駅員を呼んで開けてもらってください。

B3. 永山駅前公衆トイレ

永山 1・4
位置 / 駅前一般公衆トイレ内
車いす用の入り口は一般用の裏側にありま
す。迷惑駐輪のため使用後に出不来ないこ
ともありますので、注意が必要です。

B4. グリナード永山

永山 1・4 TEL 373・5411
位置 / 2階専門店側、3階西友側
障がい者優先トイレの案内表示が欲しい。

B5. ベルブ永山

永山 1・5 TEL 337・6661
位置 / 2階郵便局横、3階永山図書館内・永
山公民館内、4階視聴覚室横、5階多目
的ホール横にあります。

B6. 都立南多摩保健所

永山 2・1・5 TEL 371・7661
位置 / 1階エントランス右手奥と2階
便器と洗面台の間が43cmと狭く、車いす
が便器の正面につけられません。

B7. JTBフォレスト

永山 2・1・7 TEL 339・9550
位置 / 1階エントランス右手奥
一般用と場所が離れている。可動手すりの
位置が便器より奥のため、だいぶ短くなっ
ています。

B8. 多摩みなみクリニック

永山 1・7・8 TEL 311・4415
位置 / 院内

B9. 日医大付属多摩永山病院

永山 1・7・1 TEL 371・2111
位置 / A館の2階、B館の3階・4階
入院者用ですが、気軽に使わせてもらえま
す。

B10. アミューズメント コンプレックス ヒューマックス

永山 1・3・4 TEL 389・3457
位置 / 施設内

B11. アクロス(NAS永山スポーツ)

諏訪 2・12 TEL 371・4111
位置 / 2階
車道側の1階から入れませんが、グリナード永山からの歩道橋をわたったところが3階ですので、そこからエレベーターを利用します。

B12. CSK

諏訪 2・5・1 TEL 372・7111
位置 / 1階講堂・教育棟

B13. 聖ヶ丘コミュニティセンター(ひじり館)

聖ヶ丘 2・21・1 TEL 389・2211
位置 / 地下1階・1階・2階

B14. 多摩東公園公衆トイレ

諏訪 4・9
位置 / 競技場クラブハウス前
引き戸がとても重く、引き戸の棒状取っ手が壁に当たっています。

B15. 武道館

諏訪 4・9 TEL 371・8421
位置 / 1階
館内に入るには上の駐車場からスロープを使い、インターホンで連絡し、係員に鍵を開けてもらいましょう。

B16. 教育研究所

諏訪 5・1 TEL 372・1010
位置 / 施設内

B17. 諏訪北公園

諏訪 3・11
位置 / グランドの脇
鍵がかかっていました。

B18. 都立多摩児童相談所

諏訪 2・6 TEL 372・5600
位置 / 1階

B19. 永山北公園公衆トイレ

永山 2・5
位置 / グリナード永山側
清掃されていて、トイレットペーパーもありました。

B20. 諏訪福祉館・地区市民ホール

諏訪 5・4 TEL 373・4666
位置 / 1・2階
便房が狭いうえに、洗面台と扉の間隔が73cmしかありませんが、可動手すりを動かしてもらおうと、車いすの方も中に入れます。

B21. 永山南公園公衆トイレ

永山 4・7
位置 / ゆりのき保育園脇

B22. 諏訪南公園公衆トイレ

諏訪 5・14
位置 / 道路とあずまやの間にあります。

**B23. 多摩市永山いきがい
デイサービスセンター**

永山 3・12 (西永山複合施設内)
TEL 311・2878
位置 / 施設内

**B24. 多摩市在宅介護支援センター
ケアサポートたま**

永山 3・12 (西永山複合施設内)
TEL 375・0017
位置 / 施設内

B25. 瓜生緑地公園公衆トイレ

永山 5・8
位置 / 南貝取バス停付近
扉は新しく軽量なアルミ製になっていました。しかし、調査に行った時は、ごみが捨ててあったり、便器が詰まったりしていました。

B26. ブックオフ多摩永山店

永山 6・29 TEL 357・2701
位置 / 1階のスタッフルームにあります。
わかりにくい場所ですので、レジで聞いて案内してもらってください。便器が斜めに付いていて、ペーパーホルダーや水洗パルプが少しはなれた位置についています。

B27. オートボックス多摩店

永山 2・25・2 TEL 373・2621
位置 / 1階、作業所脇にあります。

B28. つくし作業所

永山 6・13・1 TEL 375・3233
位置 / 1・2階に4ヶ所
心身障がい者の通所授産施設です。

B29. エコプラザ

諏訪 6・3・2 TEL 338・6836
位置 / 各階にあります。

C 多摩センター駅かいわい**C1. 京王多摩センター駅**

落合 1・10・2 TEL 373・7150
位置 / 階段脇